

Zaproszenie do składania ofert

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op. w imieniu którego działa Dyrektor DPS Pani Jolanta Osuch zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Stała konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji oddymiania, instalacji odcinania pożaru, instalacji przyzywowej i pomiaru szczelności jonizacyjnych czujek dymu w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul. Strażacka 8.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest stała konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji oddymiania, instalacji odcinania pożaru, instalacji przyzywowej i pomiaru szczelności jonizacyjnych czujek dymu w naszych Domach:

- a) Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op.
- b) Dom Pomocy Społecznej Filia Szymiszów ul. ul. Strzelecka 2, 47-100 Strzelce Op.
- c) Dom Pomocy Społecznej Filia Leśnica, ul. Szpitalna 20, 47-150 Leśnica wg załącznika nr 1 na zasadach:

1.1. Do zakresu usług wchodzi prace:

- 1) okresowa kontrola i konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru w obiektach w DPS Strzelce Op., Filii Szymiszów i Filii Leśnica, wykonywana jeden raz na kwartał;
- 2) okresowa kontrola i konserwacja instalacji oddymiania klatki schodowej w obiektach w DPS Strzelce Op., Filii Szymiszów i Filii Leśnica, wykonywana jeden raz na pół roku;
- 3) okresowa kontrola i konserwacja instalacji odcinania pożaru w obiektach DPS Strzelce Op., Filii Szymiszów, Filii Leśnica, wykonywana jeden raz na pół roku;
- 4) okresowa kontrola i konserwacja instalacji przyzywowej w obiektach w DPS Strzelce Op., Filii Szymiszów i Filii Leśnica, wykonywana raz na pół roku;
- 5) pomiar szczelności jonizacyjnych czujek dymu w obiektach DPS Strzelce Op. Filii Szymiszów i Filii Leśnica wykonywany raz do roku;
- 5) naprawa systemów, lub zastosowanie prowizorycznych rozwiązań tymczasowych – w przypadku konieczności dokonania poważnych napraw,
- 6) wykonywanie innych usług związanych z konserwowanymi instalacjami.

2. Wykonawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy.

Termin realizacji zamówienia :

Od momentu podpisania umowy do dnia 31.12.2023r.

Kryterium oceny ofert: - cena 100%

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. Druk - formularz oferty,
2. Załącznik nr 1.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - załącznik nr 2.

Wszelkich informacji udzielają:

- w sprawie procedury wyboru - Teresa Kunert - St. inspektor ds. zam. publicznych – tel. 77/461-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op. email: przetargi@dps.strzelceop.pl
- w sprawie przedmiotu zamówienia - Renata Skowronek –Inspektor ds. BHP i P.Pož. tel. 77/461-34-80 wew. 415 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op. email: bhp@dps.strzelceop.pl

Termin składania ofert upływa z dniem 18.01.2023r. do godz. 15.00

Oferty należy złożyć w sekretariacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8 osobiście, pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną. Kopertę należy opisać w następujący sposób: Oferta na zadanie pn.: „Stała konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji oddymiania, instalacji odcinania pożaru, instalacji przyzywowej i pomiaru szczelności jonizacyjnych czujek dymu w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul. Strażacka 8”.

Załączniki dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Druk - formularz ofertowy
2. Załącznik nr 1
3. Projekt umowy.
4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.

Otrzymują:
1. x adresat
2. x a/a

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
z Filią w Szymiszowie i Filią w Leśnicy
mgr Jolanta Osuch